

<b>ATV-DVWK Merkblatt M 153</b>	
Mittlere Abflussbeiwerte für versiegelte Flächen, die teilweise wasserdurchlässig sind und am Kanal angeschlossen.	
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	<b>Abflussbeiwert in %</b>
Pflaster mit dichten Fugen	75
fester Kiesbelag	60
Pflaster mit offenen Fugen	50
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen	30
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine	25
Rasengittersteine	15
Beispiel: Eine Fläche ist 80 m <sup>2</sup> groß und mit Schotterrasen belegt:	
30 Prozent von 80 m <sup>2</sup> ergeben <b>24 m<sup>2</sup></b> gebührenwirksame Fläche.	
Stadtwerke Penzberg, Mai 2004	
- Werkleitung -	